

## SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH VÝROBKU č. 01/2025

- Druhový a obchodný názov výrobku:  
káblový nosný systém MERKUR 2, LINEAR+ a POLAR s funkčnou odolnosťou pri požiari
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:  
vid'. príloha
- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok [označenie, rok vydania a názov]:  
MERKUR 2 [2009]: STN 92 0205\* / ZP 27-2008\*\* / DIN 4102-12  
MERKUR 2 [2013]: STN 92 0205:2012\* / ČSN 730895/ ZP 27-2008\*\* / DIN 4102-12  
LINEAR+ [2023]: STN 92 0205:2012\* / ČSN 73 0895\*\* / DIN 4102-12  
POLAR [2023]: STN 92 0205:2012\* / ČSN 73 0895\*\* / DIN 4102-12  
\*) STN 92 0205: Správanie sa stavebných výrobkov, konštrukcií v požiari - zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov.  
\*\*) ZP 27-2008: Určenie triedy funkčnosti káblov a káblových nosných konštrukcií v prípade požiaru
- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané [označenie a názov] a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:  
SK – FIRES, s.r.o. Stanovisko k funkčnosti pri požiari s klasifikáciou  
CZ – Technický a zkušební ústav stavební Praha [protokol 060-031848]  
- VOP-026 Šternberk s.p. s certifikovaným systémom jakosti dle ČSN EN ISO 9001  
[protokol o zkoušce elektrické kontinuity 7250-122/2011]  
- Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
[protokol č.39-9820 0 zkoušce mrazuvzdornosti do -55°C]
- Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  
montáž silnoprúdových a slaboprúdových káblových trás pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari
- Obchodnej meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:  
ARKYS, s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno, Āeská republika



7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

---

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 z:

- Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu – položka 3602
- Rošty, žľaby, kanály, výložníky, stojny a závesy na uloženie káblov a výrobky na upevnenie káblov na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu

9. Označenie SK certifikátu[ov] a dátum[y] vydanie, ak bol[i] vydaný[é], a názov autorizovanej osoby, ktorá ho[ich] vydala:

FIRES, s.r.o. Stanovisko k funkčnosti pri požiari s klasifikáciou

- JR-076-09-NURS, vydaný dne 2.2.2010 a aktualizovaný JR-059-15-NURS dne 11.6.2015, JR-223-24-NURS autorizačná osoba Miroslav Hudák
- JR-035-11-NURS, vydaný 27.6.2011, autorizačná osoba Miroslav Hudák
- JR-09-13-NURS, vydaný 4.4.2013, autorizačná osoba Miroslav Hudák
- JR-117-23-NURS, JR-126-23-NURS, JR-073-24-NURS, JR-106-24-NURS, JR-109-24-NURS, JR-146-24-NURS, JR-223-24-NURS, autorizačná osoba Slavomír Hudák

10. Deklarované parametre:

Požiarna odolnosť pri požiari v hodnotách PS 30 až PS 90 podľa protokolov uvedených v bode č.9 tohoto protokolu

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobky zadané v bodoch č. 1 a 2 majú parametre podstatných vlastností podľa bodu č.10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu vedeného v bode č.6.

Aleš Měřínský – jednatel společnosti

V Brne dňa 9.7.2025

**ARKYS®**  
ARKYS, s.r.o. -7-  
Tuřanka 115a, 627 00 Brno  
Tel.: 517 541 222, fax: 517 541 220  
IČ: 25321366 DIČ: CZ25321366



## Príloha č. 1 k bodu č.2 [typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo] dokumentu SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH VÝROBKU Č.01/2025

### 1. Káblové žľaby MERKUR 2 a ich príslušenstvo – klasifikacia PS 30 až PS 90

Žľab M2 50/50 [ARK – 2x1110]	Žľab M2 100/100 [ARK – 2x1210]
Žľab M2 100/50 [ARK – 2x1120]	Žľab M2 150/100 [ARK – 2x1220]
Žľab M2 150/50 [ARK – 2x1130]	Žľab M2 200/100 [ARK – 2x1230]
Žľab M2 200/50 [ARK – 2x1140]	Žľab M2 250/100 [ARK – 2x1240]
Žľab M2 250/50 [ARK – 2x1150]	Žľab M2 300/100 [ARK – 2x1250]
Žľab M2 300/50 [ARK – 2x1160]	Žľab M2 400/100 [ARK – 2x1260]
Žľab M2 400/50 [ARK – 2x1170]	Žľab M2 500/100 [ARK – 2x1270]
Žľab M2 500/50 [ARK – 2x1180]	
	Žľab M2 50/100-G [ARK – 2x1310]
	Žľab M2 100/100-G [ARK – 2x1320]

### 2. Káblové žľaby LINEAR+ a ich príslušenstvo – klasifikacia PS 30 až PS 90

Žľab L1B-P 50/50 [ARB – 1x110105]	Žľab L1B-P-FI 100/60 [ARB – 1x111715]
	Žľab L1B-P-FI 200/60 [ARB – 1x112015]
	Žľab L1B-P-FI 300/60 [ARB – 1x112215]
Žľab L1B-N 100/60 [ARB – 1x121705]	
Žľab L1B-N 150/60 [ARB – 1x121905]	
Žľab L1B-N 200/60 [ARB – 1x122006]	Žľab L1B-N 100/100 [ARB – 1x124605]
Žľab L1B-N 300/60 [ARB – 1x122207]	Žľab L1B-N 150/100 [ARB – 1x124805]
Žľab L1B-N(E) 400/60 [ARB – 1x122308]	Žľab L1B-N 200/100 [ARB – 1x124906]
Žľab L1B-N(E) 500/60 [ARB – 1x122408]	Žľab L1B-N 300/100 [ARB – 1x125107]
	Žľab L1B-N(E) 400/100 [ARB – 1x125208]
Žľab L1B-P 100/60 [ARB – 1x111705]	Žľab L1B-N(E) 500/100 [ARB – 1x125308]
Žľab L1B-P 150/60 [ARB – 1x111905]	Žľab L1B-P 100/100 [ARB – 1x114605]
Žľab L1B-P 200/60 [ARB – 1x112006]	Žľab L1B-P 150/100 [ARB – 1x114805]
Žľab L1B-P 300/60 [ARB – 1x112207]	Žľab L1B-P 200/100 [ARB – 1x114906]
Žľab L1B-P(E) 400/60 [ARB – 1x112308]	Žľab L1B-P 300/100 [ARB – 1x115107]
Žľab L1B-P(E) 500/60 [ARB – 1x112408]	Žľab L1B-P(E) 400/100 [ARB – 1x115208]
	Žľab L1B-P(E) 500/100 [ARB – 1x115308]

**ARKYS®**

ARKYS, s.r.o. -7-

Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Tel.: 517 541 222, fax: 517 541 220

IČ: 25321366 DIČ: CZ25321366



### 3. Káblové lávky POLAR a ich príslušenstvo – klasifikacia PS 30 až PS 90

Lávka P1B 150/60-333	[ARB-2x111912]
Lávka P1B 200/60-333	[ARB-2x112012]
Lávka P1B 300/60-333	[ARB-2x112212]
Lávka P1B 400/60-333	[ARB-2x112312]
Lávka P1B 500/60-333	[ARB-2x112412]

**ARKYS®**  
ARKYS, s.r.o. -7-  
Tuřanka 115a, 627 00 Brno  
Tel.: 517 541 222, fax: 517 541 220  
IČ: 25321366 DIČ: CZ25321366

